



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PARCZEWIE**

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54  
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10  
email: psse.parczew@sanepid.gov.pl,  
<https://www.gov.pl/psse-parczew>

Parczew, dnia 26.04.2024r.

ONS-HK.903.1.44.2024

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO  
SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr LAB.PW-W-9051/123/2024 z dnia 17.04.2024r. i 19.04.2024r. informuje, że próbki wody pobrane w dniu 16.04.2024r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew, nr analiz:

- PW/224/WD/abc/W – punkt poboru SUW Parczew, pomieszczenie socjalne kran – woda do sieci;
- PW/225/WD/abc/W – punkt poboru, Parczew, ul. Rolna 9, garaż (punkt czerpalny) – woda z sieci;
- PW/226/WD/abc/W – punkt poboru Koczergi 27, piwnica (punkt czerpalny) – woda z sieci,

w badanym zakresie odpowiadają wymaganiom fizykochemicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie normy parametru mikrobiologicznego, tj. najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii grupy coli: w próbce wody pobranej z punktu SUW Parczew, pomieszczenie socjalne, kran – woda do sieci (nr próbki PW/224/WD/abc/W) – 1 (0,1÷5,5) NPL/100ml oraz punktu poboru Koczergi 27, piwnica (punkt czerpalny) – woda z sieci – 1 (0,1÷5,5) NPL/100ml, co jest nie zgodne z załącznikiem Nr 1 część C tabela 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia, według którego

dopuszczalna liczba bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynosi 0 NPL lub jtk/100ml.

Po przeprowadzonych natychmiastowych działaniach naprawczych polegających na chlorowaniu przyłączy wodociągowych oraz płukaniu sieci wodociągowej, w dniu 22.04.2024r. pobrano ponownie próbki wody do badań laboratoryjnych, których wyniki badań nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z w/w sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Parczewie  
mgr Ewa Kuśmierz

**Otrzymują:**

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73 /poczta elektroniczna/
2. Burmistrz Parczewa /poczta elektroniczna/
3. a/a